

RAPPORTO DI PROVA N° 1744/18

emesso il: 15/06/2018

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 12/06/2018,

Data ricevimento campione: 12/06/2018

Data inizio analisi : 12/06/2018

Data fine analisi : 15/06/2018

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE ESTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	<1	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	<1	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 1745/18

emesso il: 15/06/2018

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 12/06/2018,

Data ricevimento campione: 12/06/2018

Data inizio analisi : 12/06/2018

Data fine analisi : 15/06/2018

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA ESTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	15	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	<1	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	<1	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 1746/18

emesso il: 15/06/2018

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 12/06/2018,

Data ricevimento campione: 12/06/2018

Data inizio analisi : 12/06/2018

Data fine analisi : 15/06/2018

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	<1	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	<1	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	<1	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 1747/18

emesso il: 15/06/2018

 Spett.le ALBATROS
 P.LE Piscina 6
 25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
 P.LE Piscina 6
 25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
 presso il luogo indicato in data: 12/06/2018,

Data ricevimento campione: 12/06/2018

Data inizio analisi : 12/06/2018

Data fine analisi : 15/06/2018

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	<1	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	<1	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia
 La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.