

**RAPPORTO DI PROVA N° 3201/15**

emesso il: 22/10/2015

**Spett.le ALBATROS**  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo :** ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS**Campionamento:** effettuato da Eurobio secondo IO01 (rev 05),  
presso il luogo indicato in data: 19/10/2015,**Data ricevimento campione:** 19/10/2015**Data inizio analisi :** 19/10/2015**Data fine analisi :** 22/10/2015**RISULTATI**

| Descrizione:                                          | VASCA GRANDE INTERNA   |           |                  |                       |     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----|
| Note:                                                 |                        |           |                  |                       |     |
| PROVA                                                 | METODO                 | RISULTATO | UNITA' DI MISURA | LIMITI <sup>(1)</sup> |     |
|                                                       |                        |           |                  | m                     | M   |
| Conta carica batterica a 22°C                         | ISO 6222:1999          | 4         | UFC/ml           | 200                   | 200 |
| Conta carica batterica a 36°C                         | ISO 6222:1999          | 5         | UFC/ml           | 100                   | 100 |
| Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivo | UNI EN ISO 9308-1:2014 | 0         | UFC/100 ml       | 0                     | 0   |
| Conta di Enterococchi                                 | ISO 7899-2:2000        | 0         | UFC/100 ml       | 0                     | 0   |
| Conta di Pseudomonas aeruginosa <sup>(*)</sup>        | M.U. 958:1995          | 0         | UFC/100 ml       | 1                     | 1   |
| Conta degli Stafilococchi <sup>(*)</sup>              | M.U. 957:1995          | 0         | UFC/100 ml       | 1                     | 1   |

(\*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06

(per valori inferiori a m: esito favorevole, per valori superiori a M: esito non favorevole)



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

**RAPPORTO DI PROVA N° 3202/15**

emesso il: 22/10/2015

**Spett.le ALBATROS**  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS**Luogo di prelievo :** ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS**Campionamento:** effettuato da Eurobio secondo IO01 (rev 05),  
presso il luogo indicato in data: 19/10/2015,**Data ricevimento campione:** 19/10/2015**Data inizio analisi :** 19/10/2015**Data fine analisi :** 22/10/2015**RISULTATI**


| Descrizione:                                          | VASCA PICCOLA INTERNA  |           |                  |                       |     |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-----|
| Note:                                                 |                        |           |                  |                       |     |
| PROVA                                                 | METODO                 | RISULTATO | UNITA' DI MISURA | LIMITI <sup>(1)</sup> |     |
|                                                       |                        |           |                  | m                     | M   |
| Conta carica batterica a 22°C                         | ISO 6222:1999          | 6         | UFC/ml           | 200                   | 200 |
| Conta carica batterica a 36°C                         | ISO 6222:1999          | 6         | UFC/ml           | 100                   | 100 |
| Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivo | UNI EN ISO 9308-1:2014 | 0         | UFC/100 ml       | 0                     | 0   |
| Conta di Enterococchi                                 | ISO 7899-2:2000        | 0         | UFC/100 ml       | 0                     | 0   |
| Conta di Pseudomonas aeruginosa <sup>(*)</sup>        | M.U. 958:1995          | 0         | UFC/100 ml       | 1                     | 1   |
| Conta degli Stafilococchi <sup>(*)</sup>              | M.U. 957:1995          | 0         | UFC/100 ml       | 1                     | 1   |

(\*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06

(per valori inferiori a m: esito favorevole, per valori superiori a M: esito non favorevole)



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.