

RAPPORTO DI PROVA N° 0797/20

emesso il: 08/06/2020

 Spett.le ALBATROS
 P.LE Piscina 6
 25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
 Centri sportivi Lumezzane
 25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
 presso il luogo indicato in data: 03/06/2020,

Data ricevimento campione: 03/06/2020

Data inizio analisi : 03/06/2020

Data fine analisi : 06/06/2020

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA ESTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Le informazioni acquisite dal cliente relative al campionamento (incomplete, inesatte, non corrispondenti al vero) che possano avere influenza sulla validità dei risultati fanno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 0798/20

emesso il: 08/06/2020

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
Centri sportivi Lumezzane
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
presso il luogo indicato in data: 03/06/2020,

Data ricevimento campione: 03/06/2020

Data inizio analisi : 03/06/2020

Data fine analisi : 06/06/2020

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE ESTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Le informazioni acquisite dal cliente relative al campionamento (incomplete, inesatte, non corrispondenti al vero) che possano avere influenza sulla validità dei risultati fanno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 0799/20

emesso il: 08/06/2020

 Spett.le ALBATROS
 P.LE Piscina 6
 25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
 Centri sportivi Lumezzane
 25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
 presso il luogo indicato in data: 03/06/2020,

Data ricevimento campione: 03/06/2020

Data inizio analisi : 03/06/2020

Data fine analisi : 06/06/2020

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	N° stimato 8	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Le informazioni acquisite dal cliente relative al campionamento (incomplete, inesatte, non corrispondenti al vero) che possano avere influenza sulla validità dei risultati fanno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 0800/20

emesso il: 08/06/2020

 Spett.le ALBATROS
 P.LE Piscina 6
 25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
 Centri sportivi Lumezzane
 25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,
 presso il luogo indicato in data: 03/06/2020,

Data ricevimento campione: 03/06/2020

Data inizio analisi : 03/06/2020

Data fine analisi : 06/06/2020

RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione così come pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio. Le informazioni acquisite dal cliente relative al campionamento (incomplete, inesatte, non corrispondenti al vero) che possano avere influenza sulla validità dei risultati fanno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO

FINE RAPPORTO