

Rapporto d'intervento di manutenzione programmata

Rif. contratto 212 - 17/07/2008

Intervento n. 356 del 09-06-2020

Cliente

AZIENDA SPECIALE ALBATROS ASD
PIAZZALE PISCINA, 6
25065 LUMEZZANE
BS

Edificio

Indirizzo installazione impianti

AZIENDA SPECIALE ALBATROS ASD
PIAZZALE PISCINA, 6
25065 LUMEZZANE

Impianti oggetto del servizio

Unità di Trattamento Aria AERMEC CA20 Matricola: 790731
Unità di Trattamento Aria NOVAIR CTA Matricola: 07060750
430S

Codice Catasto:
Codice Catasto:

Problema

Descrizione intervento

Effettuato lavaggio filtri aria verifica tensione cinghie e sanificazione batterie scambio termico n 2 uti.
Funzionamento regolare

Si lascia la macchina	in funzionamento regolare
Situazione lavoro	Terminato da fatturare
Libretto impianto	non disponibile

Prestazioni

Tipo attività	Descrizione attività	Unità di misura	Quantità	Codice Risorsa
MD02C	Manodopera aiutante	HH	0	CLAUDIO BRAMBILLA
MD01F	Manodopera frigorista specializzato a forfait	HH	0	BEDOLIS MATTEO
XPUL05	Pulizia filtri	HH	0	
XPUL20	Sanificazione bacinelle condensa c/AqS anti-legion	HH	0	
XPUL19	Sanificazione u.interne con AqS anti-legionella	HH	0	
XVE003	Verifica assorbimenti elettrici	HH	0	
XVE035	Verifica tensione cinghie	HH	0	

Spese

Codice	Descrizione	Unità di misura	Quantità
--------	-------------	-----------------	----------

Materiali utilizzati

Codice	Descrizione dei beni (natura o qualità)	Unità di misura	Quantità
--------	---	-----------------	----------

Data
09-06-2020

Il tecnico



Timbro e firma del committente

