

RAPPORTO DI PROVA N° 1129/18
emesso il: 03/05/2018

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 30/04/2018,

Data ricevimento campione: 30/04/2018

Data inizio analisi : 30/04/2018

Data fine analisi : 03/05/2018

RISULTATI				
Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	3	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	1	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 1130/18
emesso il: 03/05/2018

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da EURO-BIO secondo M.UNICHIM 157:1997,
presso il luogo indicato in data: 30/04/2018,

Data ricevimento campione: 30/04/2018

Data inizio analisi : 30/04/2018

Data fine analisi : 03/05/2018

RISULTATI				
Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	2	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.