

Regione
Lombardia

ATS Brescia

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 1 BresciaViale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Tel. 030/3838051 Fax 030/3838054

Sede operativa:

Gardone V.T. 25063 - Via Beretta, 3
Tel. 030/3838141 - Fax 030/3838156E-mail: igienebrescia@ats-brescia.it

DATI DI CAMPIONAMENTO

DATA: 23/01/23 ORA: 10.45 PRELEVATORE: Cosani

DITTA: Alkotras SITA A: Jumezzolo ple piscine

VASCA: GRANDE				
Cl totale	1,31	mg/L	T aria	20,5 °C
Cl libero	1,19	mg/L	T acqua	27,7 °C
Cl combinato	0,12	mg/L	PH	6,99

VASCA: MEDIA				
Cl totale	1,43	mg/L	T aria	27,5 °C
Cl libero	1,38	mg/L	T acqua	27,5 °C
Cl combinato	0,05	mg/L	PH	7,24

VASCA:				
Cl totale		mg/L	T aria	°C
Cl libero		mg/L	T acqua	°C
Cl combinato		mg/L	PH	

VASCA:				
Cl totale		mg/L	T aria	°C
Cl libero		mg/L	T acqua	°C
Cl combinato		mg/L	PH	

VASCA:				
Cl totale		mg/L	T aria	°C
Cl libero		mg/L	T acqua	°C
Cl combinato		mg/L	PH	

FIRMA PERSONA PRESENTE

FIRMA PRELEVATORE