

Collebeato, 23/12/2013

**RAPPORTO DI PROVA**

Acqua n. L218/13

CAMPIONE: ACQUA DI PISCINA

Campionamento effettuato il 18/12/2013, a cura del prelevatore, presso le piscine dell'Az. Speciale Albatros con sede in Lumezzane P.(BS)

Punto di Prelievo: VASCA PICCOLA

Data accettazione campione: 18/12/2013

Data inizio analisi 18/12/2013

Data fine analisi: 21/12/2013

Richiedente: Az. Speciale ALBATROS – P.le Piscina 6 - Lumezzane P. (BS)

| PARAMETRI DETERMINATI   | RISULTATO    | UNITA' DI MISURA | INCERTEZZA DI MISURA | VALORI LIMITE*   | METODO            |
|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Carica batterica a 22°C | n. stimato 6 | UFC/ml           | n.d.                 | 100 U.F.C./ml    | Met.UNICHIM 956   |
| Carica batterica a 36°C | presenti <4  | UFC/ml           | n.d.                 | 20 U.F.C./ml     | Met.UNICHIM 956   |
| Escherichia coli        | <1           | UFC/100ml        | n.d.                 | 0 U.F.C/ 100 ml  | ISO 16649-2:2001  |
| Pseudomonas aeruginosa  | <1           | UFC/100ml        | n.d.                 | 1 U.F.C/ 100 ml  | Met.UNICHIM 958   |
| Enterococchi            | <1           | UFC/100ml        | n.d.                 | 0 U.F.C./ 100 ml | Met.UNICHIM 954/1 |
| Stafilococco aureo      | <1           | UFC/100ml        | n.d.                 | 1 U.F.C/ 100 ml  | Met.UNICHIM 957   |

L'incertezza di misura è calcolata con livello di fiducia del 95%  $K_p=2$ .

I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio.

- D.G.R.n.8/2552 del 17/05/06

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.



Pag 1:1

Collebeato, 23/12/2013

**RAPPORTO DI PROVA**

Acqua n. L217/13

CAMPIONE: ACQUA DI PISCINA

Campionamento effettuato il 18/12/2013, a cura del prelevatore, presso le piscine dell'Az. Speciale Albatros con sede in Lumezzane P.(BS)

Punto di Prelievo: VASCA GRANDE

Data accettazione campione: 18/12/2013

Data inizio analisi 18/12/2013

Data fine analisi: 21/12/2013

Richiedente: Az. Speciale ALBATROS – P.le Piscina 6 - Lumezzane P. (BS)

| PARAMETRI DETERMINATI   | RISULTATO   | UNITA' DI MISURA | INCERTEZZA DI MISURA | VALORI LIMITE*   | METODO            |
|-------------------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Carica batterica a 22°C | presenti <4 | UFC/ml           | n.d.                 | 100 U.F.C./ml    | Met.UNICHIM 956   |
| Carica batterica a 36°C | presenti <4 | UFC/ml           | n.d.                 | 20 U.F.C./ml     | Met.UNICHIM 956   |
| Escherichia coli        | <1          | UFC/100ml        | n.d.                 | 0 U.F.C/ 100 ml  | ISO 16649-2:2001  |
| Pseudomonas aeruginosa  | <1          | UFC/100ml        | n.d.                 | 1 U.F.C/ 100 ml  | Met.UNICHIM 958   |
| Enterococchi            | <1          | UFC/100ml        | n.d.                 | 0 U.F.C./ 100 ml | Met.UNICHIM 954/1 |
| Stafilococco aureo      | <1          | UFC/100ml        | n.d.                 | 1 U.F.C/ 100 ml  | Met.UNICHIM 957   |

L'incertezza di misura è calcolata con livello di fiducia del 95%  $K_p=2$ .

I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio.

- D.G.R.n.8/2552 del 17/05/06



Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Pag 1:1