EURO-BIO
Laboratorio Analisi Alimentari
Aut. Min. San. del 05.03.1999
n.030017302007 Registro Reg.Lombardia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB n.1088
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, ILAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA N° 0260/16

emesso il: 15/02/2016

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da Eurobio secondo IO 01 (rev 06) non soggetto ad accreditamento, presso il luogo indicato in data: 12/02/2016,
Data ricevimento campione: 12/02/2016
Data inizio analisi : 12/02/2016
Data fine analisi : 15/02/2016

RISULTATI

Descrizione:	**VASCA PICCOLA**				
Note:					
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI (1) m	M
Conta carica batterica a 22°C	ISO 6222:1999	2	UFC/ml	200	200
Conta carica batterica a 36°C	ISO 6222:1999	2	UFC/ml	100	100
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivo	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0	0
Conta di Enterococchi	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1	1
Conta degli Stafilococchi(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1	1

(*) prova non accreditata da Accredia
La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) DGR 8/2552 17/05/06

RLAB
(Dr.Patrizia Villa)

I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

EURO-BIO

Laboratorio Analisi Alimentari
Aut. Min. San. del 05.03.1999
n.030017302007 Registro Reg.Lombardia

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB n.1088
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA,ILAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA N° 0310/16
emesso il: 28/02/2016

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo : ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento: effettuato da Eurobio secondo IO 01 (rev 06) non soggetto ad accreditamento, presso il luogo indicato in data: 22/02/2016,
Data ricevimento campione: 22/02/2016
Data inizio analisi : 22/02/2016
Data fine analisi : 26/02/2016

RISULTATI

Descrizione:	**VASCA GRANDE**			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI (1)
Conta carica batterica a 22°C	ISO 6222:1999	5	UFC/ml	100
Conta carica batterica a 36°C	ISO 6222:1999	10	UFC/ml	20
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivo	UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0
Conta di Enterococchi	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa(*)	M.U. 958:1995	0	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi(*)	M.U. 957:1995	0	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia
La semina del campione viene eseguita in singola piastra come previsto da UNI EN ISO 7218:2013

(1) D.G.R. n.8/2552 del 17/05/2006

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
Dott. VILLA PATRIZIA
6426
ALBO PROFESSIONALE

RLAB
(Dr. Patrizia Villa)

I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.