

RAPPORTO DI PROVA N° 2241/24

emesso il: 11/07/2024

Spett.le ALBATROS

P.LE Piscina 6


25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS**Campionamento^:** effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006 ,
presso il luogo indicato in data: 08/07/2024,**Data ricevimento campione:** 08/07/2024**Data inizio analisi :** 08/07/2024**Data fine analisi :** 11/07/2024**RISULTATI**

Descrizione^:	ACQUA VASCA GRANDE ESTERNA			
Note^:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente al campione sottoposto a prova e ai parametri ricercati.

Qualora campioni il cliente i risultati si riferiscono al campione così come pervenuto presso il laboratorio e le informazioni relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) che hanno influenza sulla validità dei risultati e che risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 2242/24

emesso il: 11/07/2024

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006 ,
presso il luogo indicato in data: 08/07/2024,

Data ricevimento campione: 08/07/2024

Data inizio analisi : 08/07/2024


Data fine analisi : 11/07/2024

RISULTATI

Descrizione^:	ACQUA VASCA GRANDE INTERNA			
Note^:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	N° Stimato 8	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	15	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente al campione sottoposto a prova e ai parametri ricercati. Qualora campioni il cliente i risultati si riferiscono al campione così come pervenuto presso il laboratorio e le informazioni relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) che hanno influenza sulla validità dei risultati e che risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilità di EURO-BIO. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 2243/24

emesso il: 11/07/2024

Spett.le ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS

Campionamento^: effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006 ,
presso il luogo indicato in data: 08/07/2024,

Data ricevimento campione: 08/07/2024

Data inizio analisi : 08/07/2024

Data fine analisi : 11/07/2024

RISULTATI

Descrizione^:	ACQUA VASCA PICCOLA ESTERNA			
Note^:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente al campione sottoposto a prova e ai parametri ricercati.

Qualora campioni il cliente i risultati si riferiscono al campione così come pervenuto presso il laboratorio e le informazioni relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) che hanno influenza sulla validita' dei risultati e che risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilita' di EURO-BIO.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO

RAPPORTO DI PROVA N° 2244/24

emesso il: 11/07/2024

Spett.le ALBATROS

P.LE Piscina 6

25065 LUMEZZANE BS

Luogo di prelievo^: ALBATROS
P.LE Piscina 6
25065LUMEZZANE BS**Campionamento^:** effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006 ,
presso il luogo indicato in data: 08/07/2024,**Data ricevimento campione:** 08/07/2024**Data inizio analisi :** 08/07/2024**Data fine analisi :** 11/07/2024**RISULTATI**

Descrizione^:	ACQUA VASCA PICCOLA INTERNA			
Note^:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI ⁽¹⁾
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	0	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <3	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa ^(*)	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi ^(*)	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente al campione sottoposto a prova e ai parametri ricercati. Qualora campioni il cliente i risultati si riferiscono al campione così come pervenuto presso il laboratorio e le informazioni relative al campionamento (^:luogo,data, descrizione del campione, area campionata,note ...) che hanno influenza sulla validita' dei risultati e che risultino incomplete, inesatte o non corrispondenti al vero faranno decadere ogni responsabilita' di EURO-BIO. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

FINE RAPPORTO