

**RAPPORTO DI PROVA N° 2973/19**

emesso il: 24/09/2019

Spett.le ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS

**Luogo di prelievo :** ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065LUMEZZANE BS

**Campionamento:** effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,  
presso il luogo indicato in data: 20/09/2019,

**Data ricevimento campione:** 20/09/2019

**Data inizio analisi :** 20/09/2019

**Data fine analisi :** 23/09/2019

**RISULTATI**

Descrizione:	ACQUA VASCA GRANDE INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI <sup>(1)</sup>
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa <sup>(*)</sup>	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi <sup>(*)</sup>	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(\*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.

## RAPPORTO DI PROVA N° 2974/19

emesso il: 24/09/2019

Spett.le ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065 LUMEZZANE BS

**Luogo di prelievo :** ALBATROS  
P.LE Piscina 6  
25065LUMEZZANE BS

**Campionamento:** effettuato da EURO-BIO secondo ISO 19458:2006,  
presso il luogo indicato in data: 20/09/2019,

**Data ricevimento campione:** 20/09/2019

**Data inizio analisi :** 20/09/2019

**Data fine analisi :** 23/09/2019

### RISULTATI

Descrizione:	ACQUA VASCA PICCOLA INTERNA			
Note:				
PROVA	METODO	RISULTATO	UNITA' DI MISURA	LIMITI <sup>(1)</sup>
Conteggio delle colonie a 22°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	200
Conteggio delle colonie a 36°C	ISO 6222:1999	Presenti <4	UFC/ml	100
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100 ml	0
Conta Enterococchi intestinali	ISO 7899-2:2000	0	UFC/100 ml	0
Conta di Pseudomonas aeruginosa <sup>(*)</sup>	UNI EN ISO 16266:2008	<1	UFC/100 ml	1
Conta degli Stafilococchi <sup>(*)</sup>	M.U. 957:1995	<1	UFC/100 ml	1

(\*) prova non accreditata da Accredia

(1) DGR 8/2552 17/05/06



I risultati sono relativi esclusivamente ai parametri ricercati e al campione pervenuto presso il laboratorio; il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio.